



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DIGITAL N° 100.073

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Lash Equipos y Sistemas EIRL.	
Contacto: Sr. Luis Silva H. – Gerente General	
DIRECCIÓN: Ventura Lavalle 349, Comuna de Santiago.	
ORGANISMO CERTIFICADOR: INCEN - Ingeniería y Certificación Nacional – División Certificación. Oficina Central ubicada en Av. Nueva Providencia N°1881, Of.1910, comuna de Providencia, Santiago.	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Sistema Automático de Detección y Extinción Indirecto de Fuego FIREDETEC.	
EXIGENCIA NORMATIVA: El Sistema FIREDETEC debe cumplir la misma exigencia respecto al tiempo mínimo de descarga que un extintor de potencial de extinción 40-B, el cual debe ser mínimo 13 [s], según la NCh1432/2. El Sistema FIREDETEC debe cumplir una distancia mínima de 3 [m], según la NCh1735-2008. El Sistema FIREDETEC debe cumplir una descarga como mínimo de 90% de su carga nominal, según la NCh1735-2008. Verificar la capacidad de extinción del sistema Firedetec.	
NORMATIVA DE REFERENCIA: NCh1432/2 – 2007 "Extintores portátiles – Pruebas de fuego – Parte 2: Extintores Clase B – Determinación del potencial de extinción. NCh1735 – 2008 "Extintores Portátiles – Requisitos". Para ensayo de distancia de descarga y porcentaje de masa de agente de extinción descargada.	
MUESTREO: El día 05 de marzo de 2014 un inspector de INCEN, seleccionó al azar 2 sistemas Firedetec, según lo establecido en la NCh44Of.2007 "Procedimientos de Muestreo para inspección por atributos.	
ENSAYO: Según lo descrito en informe I.E N°100.061 emitido por la División de Inspección de INCEN, El día 06 de marzo de 2014 en Av. Libertadores N°450, Comuna del Monte, se realizó el ensayo del Sistema Firedetec.	
MODELO DE CERTIFICACIÓN: ISO/CASCO 7 – Certificación por Lote.	
LOTE DE INSPECCION: 100 sistemas Firedetec.	
RESULTADO DE LA CERTIFICACION DE CONFORMIDAD: El sistema Firedetec cumple con las exigencias normativas respecto a tiempo minimo de descarga, distancia de descarga, porcentaje de descarga y capacidad de extinción, según los resultados del informe I.N°100.061.	
MARCAS DE CONFORMIDAD: Cada Sistema Firedetec lleva un sello INCEN autoadhesivo y foliado con numeración 110186 al 110285 .	
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LA CERTIFICACIÓN: 11 de marzo de 2014.	
Nota: El certificado de conformidad N°100.073 es válido sólo para el sistema y lote descrito en el presente documento y en el Informe de Ensayo N°100.061.	
 División Certificación	 Ing. Cristian Duarte R. Gerente División Certificación Incendios INCEN